

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020 – 04 – 28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

„Budowa chodnika w ciągu ulicy 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie jw., zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Czy dla pozycji nr 8 przedmiaru „Profilowanie rowu i pobocza” należy kalkulować przesunięcie istniejącego przydrożnego rowu za projektowany chodnik?

Odpowiedź: Tak. W pozycji nr 8 przedmiaru robót należy skalkulować przesunięcia istniejącego przydrożnego rowu za projektowany chodnik.

- 2) Czy w ramach pozycji nr 4 przedmiaru „Montaż studni rewizyjnej fi 500 na połączeniu istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej i przepustu pod drogą wraz z połączeniami oraz robotami ziemnymi” należy kalkulować również rozebranie istniejącego przyczółku przepustu i rozebranie (wraz z utylizacją) istniejącego umocnienia rowu przydrożnego?

Odpowiedź: Tak. W pozycji nr 4 przedmiaru robót należy skalkulować rozebranie istniejącego przyczółku przepustu i rozebranie (wraz z utylizacją) istniejącego umocnienia rowu przydrożnego.

- 3) Po wizji w terenie, jako potencjalny wykonawca, sugerujemy Zamawiającemu uwzględnienie w zakresie zamówienia zabudowę dodatkowego wpustu ulicznego (krawężnikowo – jezdniowo) wraz z przykanalikiem do projektowanej studni rewizyjnej na łuku w rejonie skrzyżowania z ulicą Siewierską. W chwili obecnej na łuku drogi po opadach atmosferycznych tworzy się zalewisko. Sytuacja ta pogorszy się po zabudowie krawężnika bez uregulowania sprawy odwodnienia.

Odpowiedź: Tak. W kosztorysie ofertowym jako dodatkową pozycję należy ująć zabudowę dodatkowego wpustu ulicznego (krawężnikowo – jezdniowo) wraz z przykanalikiem do projektowanej studni rewizyjnej na łuku w rejonie skrzyżowania z ulicą Siewierską.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Barbara Myland
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach