Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
Pyskowicka 54
42 – 600 Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry dnia: 2020 – 12 – 15

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020 – 12 – 11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania
„Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W rozdziale III jest mowa o konieczności „sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zezwalającej na realizację zadania”. Jednak w punkcie „Faza druga” 1h nieczytelny jest zapis odnośnie decyzji środowiskowej – czy Zamawiający dysponuje decyzją środowiskową, czy Wykonawca ma ją uzyskać, czy tylko przygotować dokumentację do jej pozyskania – np. kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) wraz z wnioskiem. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje decyzją środowiskową dla zadania. Na Wykonawcy spoczywa obowiącek uzysknia decyzji środowiskowej w wymaganym terminie.

Jeżeli Zamawiający przewiduje pozyskanie decyzji środowiskowej przez Wykonawcę, wnosi się o urealnienie terminu umownego o tryb postępowania narzucony przez Zamawiającego (podział na fazę I i II). Sporządzenie wniosku (w tym KIP) o decyzję środowiskową nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Fazy I.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje termin umowny.

Czy Zamawiający przewiduje pozostawienie istniejącego rowu przydrożnego (min. po jednej stronie)?

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje pozostawienie istniejącego rowu przydrożnego po jednej stronie. Należy przewidzieć jego odmulenie i uregulowanie dna celem prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

W jakiej klasie należy zaprojektować drogę?

Odpowiedź:
Drogę należy zaprojektować dla klasy istniejącej tj. klasy Z.

Oferent nie jest w stanie określić liczby działek do podziału. Stanowić to będzie dopiero wynik opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym „Fazy I" projektowania. W związku z powyższym wnosi się o zapisanie w SIWZ odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy za projekty podziałów działek lub przeniesienie kosztów wykonania projektów podziałowych bezpośrednio na Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiające nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ – wnosi się o podanie liczby działek do podziału.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ. Podziały obejmować będą ok. 30 działek. Koszt projektu podziału należy ująć w cenie wykonania dokumentacji.

Barbara Myland
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
- podpisano elektronicznie -